

Số:397/BC-KVHS

Hương Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Kính gửi:

- Thường trực HĐND xã Kim Hoa;
- Các đại biểu HĐND xã Kim Hoa.

Thực hiện văn bản số 26/HĐND ngày 08/12//2025 của Hội đồng nhân dân xã về việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri.

Trước hết Đội QLĐLKV Hương Sơn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của UBND xã Kim Hoa đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho Đội QLĐLKV Hương Sơn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho sản xuất, an ninh quốc phòng của xã nhà.

**I. Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.**

Đội QLĐLKV Hương Sơn rất mong nhận được sự chia sẻ từ chính quyền địa phương và cử tri xã nhà, còn một số tồn tại mà Đội QLĐLKV Hương Sơn chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan. Đội QLĐLKV Hương Sơn xin báo cáo HĐND xã với các ý kiến cử tri như sau:

**Câu 1.** Đề nghị Điện lực lắp đặt TBA Sơn Phúc 2 lên cao tránh ngập lụt để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho nhân dân – (Cử tri thôn Cao Trà)

Đội QLĐLKV Hương Sơn xin trả lời ý kiến cử Cao Trà như sau:

- Sau khi nhận được ý kiến từ Hội đồng xã Kim Hoa, phía Đội QLĐLKV Hương Sơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Kim Hoa khảo sát thực tế, và sẽ lập kế hoạch nâng cao MBA của TBA Sơn Phúc 2 lên cao, để tránh ngập lụt trong các năm tiếp theo.

**Câu 2.** Đề nghị Điện lực thu hồi cột điện gãy đổ, tu sửa lại một số đường điện chưa đảm bảo an toàn trong sử dụng điện – (Cử tri thôn 5, 6).

Đội QLĐLKV Hương Sơn xin trả lời ý kiến cử tri thôn 5, 6 như sau:

- Sau khi cơn bão số 05 và số 10 năm 2025 gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn về tài sản của ngành điện trên địa bàn. Phía Đội QLĐLKV Hương Sơn đã huy động tập trung nhân lực vật lực để xử lý sự cố cột điện đổ gãy, đứt dây để cấp điện cho các hộ dân được sinh hoạt một cách sớm nhất. Vì tình hình cấp bách nên một số cột điện, đường dây gãy đổ đang được treo tạm lên các cây cối. Song song với đó phía Đội QLĐLKV Hương Sơn đã thống kê và lập phương án thay thế khắc phục cơn bão số 5 và cơn bão 10. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 đơn vị nhà thầu đang tiến hành thi công dựng cột mới, thay cột cũ, tiến hành căng dây lấy độ võng

để công tác cung cấp điện được an toàn hơn, dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối tháng 12 năm 2025. Cũng rất mong nhân dân chia sẻ khó khăn của Đội QLĐLKV Hương Sơn.

**Câu 3.** Đề nghị Điện lực hỗ trợ thêm cột điện trên tuyến vào nhà bà Châu (Tổ dân cư số 2 Thôn Bình Sơn) vì đường dây từ cột điện vào nhà 300m gây hao hụt điện, mất an toàn trong quá trình sử dụng (*Cử tri thôn Bình Sơn*)

Đội QLĐLKV Hương Sơn xin trả lời ý kiến cử tri thôn Bình Sơn như sau:

-Trên địa bàn xã Sơn Hàm cũ nay là xã Kim Hoa đang còn nhiều hộ khách hàng sau khi Điện lực tiếp nhận nguyên trạng lưới điện hạ áp từ xã bàn giao sang đang còn phải kéo dây điện từ công tơ về nhà khá xa. Trong thời gian vừa qua phía Đội QLĐLKV Hương Sơn cũng đã xin đầu tư xây dựng thêm TBA và đường dây hạ thế để bán điện được gần nhà khách hàng hơn. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hết, phía Đội QLĐLKV Hương Sơn cũng đang tiếp tục đề xuất với Công ty Điện lực Hà Tĩnh xin vốn từ Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để đầu tư trên địa bàn xã Kim Hoa trong những năm 2026, 2027.

## **II. Đội QLĐLKV Hương Sơn có một số ý kiến xin gửi tới hội đồng Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.**

1. Trong thời gian qua dưới sự giúp đỡ các cấp chính quyền xã trên địa bàn trong công tác giải phóng mặt bằng đầu tư các dự án nhàn và hiệu quả, các dự án đầu tư trên địa bàn có hiệu quả cao, đảm bảo việc cung cấp điện ngày càng ổn định hơn, tin cậy và an toàn đã được Tổng Công Ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh ghi nhận và ưu phân bổ nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên tại một vài thôn, các công trình điện đưa vào thi công trên các địa bàn này thường gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy kính đề nghị với thường trực HĐND xã tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền người dân phối hợp tốt hơn nữa với Đội QLĐLKV Hương Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng khi có các dự án đầu tư trên địa bàn xã;

2. Chỉ đạo các thôn giải quyết triệt để các hộ dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện;

3. Truyền truyền sâu rộng tới các cơ quan, và nhân dân trên địa bàn xã sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả, sử dụng điện đúng mục đích;

4. Phối hợp với Đội QLĐLKV Hương Sơn trong công tác vi phạm sử dụng điện như câu móc trực tiếp lên lưới điện, sử dụng điện không qua hệ thống đo lường;

5. Để đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn cho lễ Noen, tết dương lịch, âm lịch năm 2026. Kính đề nghị UNND xã chỉ đạo các phòng ban chức năng và các thôn về công tác giải phóng hành lang lưới điện, truyền truyền tới người dân không thả diều và bắt ong mật gần đường dây trung thế, sử dụng điện an toàn tiết kiệm.

Trên đây là nội dung báo cáo, làm rõ các câu hỏi của cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã về việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri của Đội QLĐLKV Hương Sơn ./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT.

**ĐỘI TRƯỞNG**



**Nguyễn Hồng Tân**